



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

10.11.2019 20:11

Сводка происшествий с 25 по 26 февраля 2010 года

1. ЧС – нет.

2. Аварий на системах жизнеобеспечения – 1:

25.02.2010г. в г. Йошкар-Ола на ул. Анникова, д. 9, в 13:00 произошел порыв водовода холодной воды. Без холодной воды остались жители домов проживающие по адресу: ул. Анникова д. 9 и 9а (580 человек). Собственник МУП «Водоканал», диаметр трубы 200мм. Аварию устраняла бригада МУП «Водоканал». Авария была устранена в этот же день в 19:40.

3. Инцидентов на системах жизнеобеспечения – нет.

4. Пожаров за смену нет.

5. Марийская аварийно-спасательная служба к выполнению задач привлекалась 3 раза на оказание помощи и спасение людей в бытовых условиях, угрожающих их жизни и здоровью.

6. ДТП (с пострадавшими) – нет.

7. Утонувших – нет.

Группа пропаганды и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл
