



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ  
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,  
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-30, E-mail: [gu\\_gochs@mari-el.ru](mailto:gu_gochs@mari-el.ru)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,  
тел. (8362) 64-30-56, 69-02-25, 69-02-24, 69-02-26, факс 64-30-56, E-mail: [undmari-el@mail.ru](mailto:undmari-el@mail.ru)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
МАРИ-ТУРЕКСКОГО И ПАРАНЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  
425500, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пос. Мари-Турек,  
ул. Красноармейская, д. 12, тел/факс (883634) 93101 [ond.mariturek@mail.ru](mailto:ond.mariturek@mail.ru)  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)**

**органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля**  
**о проведении** **плановой выездной** **проверки**  
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)  
**органа государственной власти (местного самоуправления)**

от « 06 » октября 2020 г. № 41

1. Провести проверку в отношении

Администрации Мари-Бияморского сельского поселения Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: юридический адрес: 425511, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, село Мари-Биямор, ул. Колхозная, д.3. Фактический адрес: 425511, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, село Мари-Биямор, ул. Колхозная, д.3, населенные пункты – село Мари-Биямор, дер. Ашлань-Биямор, дер. Александровский, дер. Большие-Ноли, дер. Верхняя Сенда, дер. Ворнчихино, дер. Елымбаево, дер. Кушко-Биямор, пос. Лесной, село Манылово, пос. Нартас, дер. Сенда, дер. Токпаево, дер. Уржумноля, дер. Хозино.

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

начальника ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, главного государственного инспектора Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов, подполковника внутренней службы Стяжкина Вячеслава Вениаминовича, заместителя начальника отдела НД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл майора внутренней службы Бахтина Василия Владимировича.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:

не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках

федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:

выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл на 2020 год, доведенного до заинтересованных лиц путем размещения на официальных сайтах Прокуратуры РФ, Прокуратуры РМЭ и Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл МЧС России по Республики Марий Эл;

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

- а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
  - реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истекает;
  - реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
  - реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
  - реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
  - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
  - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
  - сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
- в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением провераемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, рассмотрение документов, используемых при осуществлении деятельности, обследование территорий населенных пунктов **Мари-Бияморской сельской администрации** на предмет соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, и принятие мер по результатам этой проверки

## 7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

- ☒ соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- ☐ соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- ☐ выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
- ☐ проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
  - по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
  - по обеспечению безопасности государства;
  - по ликвидации последствий причинения такого вреда.

## 8. Срок проведения проверки:

20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с

« 12 »

октября

20 20 г.

Проверку окончить не позднее

« 09 »

ноября

20 20 г.

## 9. Правовые основания проведения проверки:

статья 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре»

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

## 10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

требования Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, в части касающейся обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов.

## 11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) обследование (визуальный осмотр) территорий населенных пунктов поселения (с 12.10.2020 г. по 09.11.2020 г., за исключением выходных и праздничных дней);

2) осуществить иные процессуальные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации; оформление документов по результатам проведенной проверки (с 12.10.2020 г. по 09.11.2020 г., за исключением выходных и праздничных дней).

12. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за выполнение мероприятий пожарной безопасности, должностные инструкции);
- техническая документация, связанная с вопросами водоснабжения населенных пунктов;
- план, программа развития территории поселения;
- муниципальные целевые программы по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- документы по организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганде в области пожарной безопасности.

Заместитель главного государственного инспектора  
Мари-Турекского и Параньгинского  
муниципальных районов по пожарному надзору  
заместитель начальника отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Мари-Турекского и Параньгинского  
муниципальных районов  
майор внутренней службы В.В.Бахтин

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

06 октября 2020 г.



Проект распоряжения о проведении проверки № 41 от 06 октября 2020 года, подготовил инспектор ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов старший лейтенант внутренней службы Шибаева В.В.

заверенную копию распоряжения № 41  
от «06» октября 2020 года получил, о проведении  
плановой проверки уведомлен

С.Р. Маммаев, 06.10.2020

с распоряжением № 41  
от «06» октября 2020 года ознакомлен

С.Р. Маммаев, 12.10.2020

Распоряжение направлено:

(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью, электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении), дата направления)



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ**  
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,  
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-30, E-mail: [gu\\_gochs@mari-el.ru](mailto:gu_gochs@mari-el.ru)

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,  
тел. (8362) 643056, 690225, 690224, 690226, факс 643056, E-mail: [undmari-el@mail.ru](mailto:undmari-el@mail.ru)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
МАРИ-ТУРЕКСКОГО И ПАРАНЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ**  
425500, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пос. Мари-Турек,  
ул. Красноармейская, д. 12, тел/факс (883634) 93724 [ond.mariturek@mail.ru](mailto:ond.mariturek@mail.ru)  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Мари-Билямор  
(место составления акта)

09 ноября 2020 года 11 часов 00 мин.  
(дата и время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органа государственной власти (местного самоуправления)**  
**№ 41/ПБ**

**По адресу/адресам:**

юридический адрес: 425511, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, село Мари-Билямор  
ул. Колхозная, д.3. Фактический адрес: 425511, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район,  
село Мари-Билямор, ул. Колхозная, д.3, населенные пункты – село Мари-Билямор, дер. Ашлань-  
Билямор, дер. Александровский, дер. Большие-Ноли, дер. Верхняя Сенда, дер. Ворнчихино, дер.  
Елымбаево, дер. Кушко-Билямор, пос. Лесной, село Манылово, пос. Нартас, дер. Сенда, дер.  
Токпаево, дер. Уржумноля, дер. Хозино.

**На основании:**

Распоряжения о проведении плановой выездной проверки Администрация Мари-  
Биляморского сельского поселения Мари-Турекского муниципального района Республики  
Марий Эл от 06 октября 2020 года № 41/ПБ, вынесенного заместителем главного  
государственного инспектора Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных  
районов по пожарному надзору майором внутренней службы Бахтиным Василием  
Владимировичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

с целью: выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок УНД и ПР  
Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл на 2020 год, доведенного до  
заинтересованных лиц путем размещения на официальных сайтах Прокуратуры РФ,  
Прокуратуры РМЭ и Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл МЧС  
России по Республике Марий Эл;

была проведена *плановая выездная* проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, выездная)

юридического лица – Администрация Мари-Биляморского сельского поселения Мари-  
Турекского муниципального района Республики Марий Эл.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

1.	населенные пункты – село Мари-Билямор, дер. Ашлань-Билямор, дер. Александровский, дер. Большие-Ноли, дер. Верхняя Сенда, дер. Ворнчихино, дер. Ылымбаево, дер. Кушко-Билямор, пос. Лесной, село Манылово, пос. Нартас, дер. Сенда, дер. Токпаево, дер. Уржумноля, дер. Хозино.															
	«	12	»	октября	20	20	г. с	09	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин. Продолжительность	3 ч.
	«	20	»	октября	20	20	г. с	11	час.	00	мин. до	17	час.	00	мин. Продолжительность	6 ч.
	«	21	»	октября	20	20	г. с	09	час.	00	мин. до	17	час.	00	мин. Продолжительность	8 ч.
	«	22	»	октября	20	20	г. с	09	час.	00	мин. до	17	час.	00	мин. Продолжительность	8 ч.
	«	23	»	октября	20	20	г. с	09	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин. Продолжительность	3 ч.
	«	09	»	ноября	20	20	г. с	09	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин. Продолжительность	2 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


**Общая продолжительность проверки: 6 (шесть) рабочих дней**

(указывается конкретный срок проведения проверки, дней/часов)

**Акт составлен:** ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Глава Администрации Мари-Биляморского сельского поселения Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл Шагимарданов Ралиф Габдрахманович уведомлен о начале проведения плановой выездной проверки от 06.10.2020 года посредством вручения под подпись заверенной копии распоряжения о проведении плановой выездной проверки Администрации Мари-Биляморского сельского поселения Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл от 06 октября 2020 года № 41/ПБ, вынесенного заместителем главного государственного инспектора Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов по пожарному надзору майором внутренней службы Бахтиным Василием Владимировичем и предъявления служебного удостоверения: Стяжкиным В.В. – главным государственным инспектором Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов по пожарному надзору, начальник ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, подполковником внутренней службы;

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: Глава Администрации Мари-Биляморского сельского поселения Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл 12.10.2020 г. Шагимарданов Р.Г.   
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:**

**не требуется**

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лица, проводившие проверку:**

Стяжкин Вячеслав Вениаминович – начальник ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, главный государственный инспектор Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов, подполковник внутренней службы.

**совместно с экспертом(ми) и специалистом(ми) экспертных организаций:**

**не привлекались**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: исполняющая обязанности Главы  
Администрации Мари-Бияморского сельского поселения Мари-Турекского  
муниципального района Республики Марий Эл Мамаева Светлана Вячеславовна

**В ходе проведения проверки установлено:**

В ходе проведения проверки установлено:  
При проведении проверки реализации полномочий Администрации Мари-Биляморского сельского поселения Марий-Турекского муниципального района Республики Марий Эл в вопросах обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории населенных пунктов, установлено, что все населенные пункты обеспечены исправной проводной телефонной и сотовой связью, имеются сигналы «громкого боя».

При проведении *плановой выездной* проверки в период с 12.10.2020 г. по 09.11.2020 года включительно, выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (наименование, вид, место, характер нарушения, требования пожарной безопасности, на которые не соблюдены, вид нарушения, требования пожарной безопасности)	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Населенный пункт дер. Большие Ноли (ул. Кооперативная, ул. Молодежная) не обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с требованием	статьи 68 ФЗ 123 от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 свода правил СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 178)	Администрации Мари-Бияморского сельского поселения Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл
2.	В селе Мари-Биямор, дер. Ашлань-Биямор, дер. Александровский, дер. Большие-Ноли, дер. Елымбаево, пос. Лесной, пос. Нартас, д. Сенда, дер. Токпаево, по направлению движения к источниками наружного противопожарного водоснабжения отсутствуют указатели направление движения	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме».	Администрации Мари-Бияморского сельского поселения Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл
3.	Не представлен документ (нормативно правовой акт), регламентирующий место и (или) способ, сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий, на землях общего пользования населенных пунктов поселения	п. 74 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме».	Администрации Мари-Бияморского сельского поселения Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл
4.	В д. Елымбаево, д. Токпаево отсутствует ответственное, обученное лицо (моторист, прошедший специальную подготовку для работы на указанной технике) по работе с мотопомпой предназначенной для тушения пожаров	п. 69 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме»	Администрации Мари-Бияморского сельского поселения Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл
5.	На земельных участках населенных пунктов дер. Александровский, дер. Верхняя Сенда, дер. Кушко-Биямор, пос. Лесной (не принимают меры по защите	п. 218 п.п 1. Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года «О	Администрации Мари-Бияморского сельского поселения Мари-Турекского муниципального

	сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокоса на сенокосах	противопожарном режиме».	района Республики Марий Эл
6.	Не созданы условия для забора в любое время года воды с водоема расположенного в черте населенного пункта д. Сенда, а именно не устроен подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года	статья 19 Федерального закона "О пожарной безопасности" п. 80 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме».	Администрации Мари-Бияморского сельского поселения Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл
7.	Под воздушной линией электропередачи населенного пункта д. Александровский, допущено хранение горючего материала (ветки деревьев)	п. 41 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме».	Администрации Мари-Бияморского сельского поселения Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл

#### Прилагаемые документы:

1. Распоряжение о проведении плановой, выездной проверки № 41 ПБ от 06.10. 2020 года
2. Выписка из ЕГРЮЛ \_\_\_\_\_
3. Сопроводительное письмо главы администрации исх. № \_\_\_\_\_
4. Приложение к сопроводительному письму на \_\_\_\_\_ листах.

начальник отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Мари-Турекского и Параньгинского  
муниципальных районов  
подполковник внутренней службы В.В. Стяжкин

«09» ноября 2020 г.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

И.о. главы администрации Мари-Бияморского  
сельского поселения Мари-Турекского муниципального  
района Республики Марий Эл Мамаева С.В.

«09» ноября 2020 г.

#### Замечания, объяснения по содержанию акта:

*С замечаниями и объяснениями согласен*  
*нет*

09.11.2020

*С.В. Мамаева*  
(подпись, число)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки и подписи акта:

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_

**«телефон доверия»** Главного управления МЧС России по Республике Марий-Эл - абонентский номер 69-02-63,

г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 16-а, время приема информации в рабочие дни с 8:30 до 18:00.



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ**

424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,  
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-30, E-mail: [gu\\_gochs@mari-el.ru](mailto:gu_gochs@mari-el.ru)

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,  
тел. (8362) 643056, 690225, 690224, 690226, факс 643056, E-mail: [undmari-el@mail.ru](mailto:undmari-el@mail.ru)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
МАРИ-ТУРЕКСКОГО И ПАРАНЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ**

425500, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, ул. Красноармейская, д. 12, тел/факс (883634) 93724  
[ond.mariturek@mail.ru](mailto:ond.mariturek@mail.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 41/ПБ**

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Законному представителю юридического лица**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)

Администрация Мари-Бияморского сельского поселения Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл Мамаевой Светлане Вячеславовне  
индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении плановой, выездной проверки Администрация Мари-Бияморского сельского поселения Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл от 06 октября 2020 года № 41/ПБ, вынесенного заместителем главного государственного инспектора Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов по пожарному надзору майором внутренней службы Бахтиным Василием Владимировичем, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 18 мая 2020 года по 01 июня 2020 года, главным государственным инспектором Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов по пожарному надзору, подполковником внутренней службы Стяжкиным Вячеславом Вениаминовичем, проведена плановая проверка деятельности Администрации Мари-Бияморского сельского поселения Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл, юридический адрес: 425511, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, село Мари-Биямор, ул. Колхозная, д.3. Фактический адрес: 425511, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, село Мари-Биямор, ул. Колхозная, д.3, населенные пункты – село Мари-Биямор, дер. Ашлань-Биямор, дер. Александровский, дер. Большие-Ноли, дер. Верхняя Сенда, дер. Ворнчихино, дер. Елымбаево, дер. Кушко-Биямор, пос. Лесной, село Манылово, пос. Наргас, дер. Сенда, дер. Токпаево, дер. Уржумноля, дер. Хозино.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

**При проведении проверки присутствовали: Глава администрации Шагимарданов Р.Г., исполняющая обязанности главы администрации Мамаева С.В.**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)



В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Населенный пункт дер. Большие Ноли (ул. Кооперативная, ул. Молодежная) не обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с требованием	статьи 68 ФЗ 123 от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 свода правил СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 178)	01.06.2021 г.	
2	В селе Мари-Билямор, дер. Ашлань-Билямор, дер. Александровский, дер. Большие-Ноли, дер. Елымбаево, пос. Лесной, пос. Нартас, д. Сенда, дер. Токпаево, по направлению движения к источниками наружного противопожарного водоснабжения отсутствуют указатели направление движения	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме».	01.06.2021 г.	
3	Не представлен документ (нормативно правовой акт), регламентирующий место и (или) способ, сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий, на землях общего пользования населенных пунктов поселения	п. 74 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме».	01.06.2021 г.	
4	В д. Елымбаево, д. Токпаево отсутствует ответственное, обученное лицо (моторист, прошедший специальную подготовку для работы на указанной технике) по работе с мотопомпой предназначенной для тушения пожаров	п. 69 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме»	01.06.2021 г.	
5	На земельных участках населенных пунктах дер. Александровский, дер. Верхняя Сенда, дер. Кушко-Билямор, пос. Лесной (не принимают меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевремен-	п. 218 п.п 1. Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме».	01.06.2021 г.	

	ному проведению сенокосения на сенокосах			
6	Не созданы условия для забора в любое время года воды с водоема расположенного в черте населенного пункта д. Сенда, а именно не устроен подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года	статья 19 Федерального закона "О пожарной безопасности" п. 80 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме».	01.06.2021 г.	
7	Под воздушной линией электропередачи населенного пункта д. Александровский, допущено хранение горючего материала (ветки деревьев)	п. 41 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме».	01.06.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

начальник ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл подполковник внутренней службы **Стажкин Вячеслав Вениаминович**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

(подпись)

" 09 " ноября 2020 г.

Предписание для исполнения получил (а):

И.о. главы администрации Мари-Бияморского сельского поселения Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл **Мамаева Светлана Вячеславовна**

(подпись)

" 09 " ноября 2020 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору