



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-30, E-mail: gu_gochs@mari-el.ru
(наименование территориального органа МЧС России)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,
тел. (8362) 64-30-56, 69-02-25, 69-02-24, 69-02-26, факс 64-30-56, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ростовщикова, 17, E-mail: ond-zvenigovo@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении **внеплановой выездной** проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
органа государственной власти (местного самоуправления)
от « 20 » мая г. № 18

1. Провести проверку в отношении
Шелангерской сельской администрации

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Республика Марий Эл, Звениговский район, п.Шелангер, ул. Школьная,
д. 35

- юридический адрес;

населенные пункты поселения п.Шелангер - места фактического осуществления деятельности.

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

Ермолаева Алексея Николаевича – главного государственного инспектора Звениговского муницип-
ального района по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы Звениговского муниципального района УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Республике Марий Эл

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц:
не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках

федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-

пальных услуг (функций)» № 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: контроля исполнения выданного проверяемому лицу
предписания об устранении выявленного(ых) нарушения(ий) от «04» июня 2019 г. № 24/1/1, срок
для исполнения которого истек «01» марта 2020 г.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

— ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

— реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

— реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

— реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

— реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

— реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

— реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

— реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

— сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения;

— реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: контроль исполнения предписания

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: _____ не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с « 25 » _____ мая 20 20 г.

Проверку окончить не позднее « 15 » _____ июня 20 20 г.

9. Правовые основания проведения проверки:

абзац 2 пункта 2.6 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре»

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: предписание «03» июня 2019 г. № 19/1/1

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) обследование (визуальный осмотр) территорий населенных пунктов поселения, сооружений, оборудования (с 25.05.2020 по 15.06.2020);

2) рассмотрение документов юридического лица, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки (с 25.05.2020 по 15.06.2020).

12. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», утверждённый приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:


Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы - Главный государственный инспектор
Звениговского муниципального района по пожарному надзору
подполковник внутренней службы А.Н. Ермолаев

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение)

Ермолаев Алексей Николаевич – начальник отдела НД и ПР Звениговского муниципального района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

получил 25.05.2020



Михачев А.В.



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-30, E-mail: gu_gochs@mari-el.ru
(наименование территориального органа МЧС России)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,
тел. (8362) 64-30-56, 69-02-25, 69-02-24, 69-02-26, факс 64-30-56, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ростовщикова, 17, E-mail: ond-zvenigovo@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении **внеплановой выездной** проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
органа государственной власти (местного самоуправления)
от « 20 » мая 2020 г. № 17

1. Провести проверку в отношении

Шелангерской сельской администрации

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Республика Марий Эл, Звениговский район, п.Шелангер, ул. Школьная, д. 35

- юридический адрес;

населенные пункты поселения п.Шелангер - места фактического осуществления деятельности.

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

Ермолаева Алексея Николаевича – главного государственного инспектора Звениговского муниципального района по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Звениговского муниципального района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:

не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках

федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(ий) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко от 06.02.2020 № ВА-П11-5р, а также указания МЧС России от 27.02.2020 № ИТ-55 «Об организации работы по подготовке к пожароопасному сезону».

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено законодательством, если представление правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о результатах анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения;

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: контроль за обеспечением пожарной безопасности

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

☒ соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: _____ не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с « 25 » _____ мая 20 20 г.

Проверку окончить не позднее « 15 » _____ июня 20 20 г.

9. Правовые основания проведения проверки:

абзац 2 пункта 2.6 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре»

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

статья 19, 21, 25, 26, 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 4 статьи 6 и статья 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункты 16, 17, 19, 60, 67, 68, 69, 72.3, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80.1 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) обследование (визуальный осмотр) территорий населенных пунктов поселения, сооружений, оборудования (с 25.05.2020 по 15.06.2020);

2) рассмотрение документов юридического лица, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки (с 25.05.2020 по 15.06.2020).

12. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», утверждённый приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за выполнение мероприятий пожарной безопасности, должностные инструкции);
- техническая документация, связанная с вопросами водоснабжения населённых пунктов;
- план, программа развития территории поселения;
- муниципальные целевые программы по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- документы по организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганде в области пожарной безопасности.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы - Главный государственный инспектор
Звениговского муниципального района по пожарному надзору
подполковник внутренней службы А.Н. Ермолаев


(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение)



Ермолаев Алексей Николаевич – начальник отдела НД и ПР Звениговского муниципального района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

получил 25.05.2020

 Михальев А.В



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-30, E-mail: info.gu@marchs.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,
тел. (8362) 643056, 690225, 690224, 690226, факс 643056, E-mail: und@marchs.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ростовщикова, д. 17, Email: ond-zvenigovo@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Звенигово
(место составления акта)

"10" июня 2020 г.
(дата составления акта)
12 часов 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
деятельности органа государственной власти (местного самоуправления)
№ 18

По адресу/адресам:

Юридический адрес: Республика Марий Эл, Звениговский район, п.Шелангер, ул. Школьная, д. 35;

Фактический адрес: Республика Марий Эл, Звениговский район, п.Шелангер, ул. Школьная, д. 35;

Объект защиты (деятельности): п.Шелангер

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении внеплановой проверки № 18 от 20 мая 2020 года
вынесенного начальником отдела - Главным государственным инспектором Звениговского
муниципального района по пожарному надзору подполковником внутренней службы Ермолаевым
А.Н.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последние - при наличии), должности руководителя, заместителя
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

с целью: контроля исполнения выданного проверяемому лицу предписания об устранении
выявленного(ых) нарушения(ий) от «04» июня 2019 г. № 24/1/1, срок для исполнения которого
истек «01» марта 2020 г..

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Шелангерской сельской администрации

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Дата и время проведения проверки:

1.	<u>Шелангерская сельская администрация, Объект защиты (деятельности): Республика Марий Эл, Звениговский район, населенный пункт, подверженный угрозе лесных пожаров – п.Шелангер</u>														
“	25	”	мая	20	20	г. с	10	час.	30	мин. до	11	час.	30	Продолжительность	1 ч.
“	10	”	июня	20	20	г. с	11	час.	00	мин. до	12	час.	00	Продолжительность	1 ч.

Продолжительность проверки: 2 часа

Акт составлен: ОНД и ПР Звениговского муниципального района УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Республике Марий Эл

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Глава Шелангерской сельской администрации Лихачев Артемий Валерьевич уведомлен о
начале проведения внеплановой выездной проверки 20 мая 2020 года, посредством направления
электронной почтой копии распоряжения о проведении внеплановой проверки Шелангерской
сельской администрации от 20 мая 2020 года №18, вынесенного начальником отдела - Главным

государственным инспектором Звениговского муниципального района по пожарному надзору подполковником внутренней службы Ермолаевым А.Н.

Выездная проверка началась 25 мая 2020 г. в 10 ч. 30 мин с предъявления служебного удостоверения начальника отдела - Главного государственного инспектора Звениговского муниципального района по пожарному надзору подполковника внутренней службы Ермолаева Алексея Николаевича и ознакомления законного представителя юридического лица Шелангерской сельской администрации Лихачев Артемий Валерьевич с распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): 25.05.2020 г. в 10/30 Глава Шелангерской сельской администрации Лихачев Артемий Валерьевич (фамилии, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствующих при проведении мероприятий по проверке)

Лицо (-а), проводившее проверку: Начальник отдела – Главный государственный инспектор Звениговского муниципального района по пожарному надзору подполковник внутренней службы Ермолаев Алексей Николаевич

Привлечен к проведению проверки в качестве эксперта, представитель экспертной организации: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Глава Шелангерской сельской администрации Лихачев Артемий Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

При проведении проверки исполнения выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного(ых) нарушения(ий) от «04» июня 2019 г. № 24/1/1, срок для исполнения которого истек «01» марта 2020 г. остались не выполненными следующие нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности и место его выявления	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
п. Шелангер				
1.	На территории поселка (по улицам Новая, Лесная, Пищевая, Пионерская, Советская, Полежайкина, Головачёва) не обеспечено наличие запасов воды для целей пожаротушения (пожарные гидранты и резервуары находятся за радиусом обслуживания ими зданий)	п. 16 ППР в РФ утв. Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012г., ст. 6, 63, 68 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 8.6, 9.11 СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 178	До 01.09.20	

(Запись в) Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена/отсутствует.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. предписание №24/1/1 от 04.06.2019 г.
2. предписание №18/1/1 от 10.06.2020г.

3. протокол № 29 от 10.06.2020 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела – Главный государственный инспектор
Звениговского муниципального района по пожарному надзору
подполковник внутренней службы А.Н. Ермолаев

«10» июня 2020 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
 Глава Шелангерской сельской администрации Лихачев Артемий Валерьевич

«10» июня 2020 г.

Замечания, объяснения по содержанию акта:

Замечаний нет

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки и подписи акта:

«___» _____ 2020 г.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших пров



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
 (подпись, число)



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, д. 38а,
тел. (8362) 690225, 693201, 643056 факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ростовщикова, 17, E-mail: ond-zvenigovo@mail.ru

г. Звенигово
(место составления акта)

"10" июня 2020 г.
(дата составления акта)
12 часов 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органа государственной власти (местного самоуправления)

N 17

с «25» мая по «10» июня 2020 г. по адресу: Звениговский р-он, п.Шелангер
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении проверки № 17 от 20 мая 2020 года вынесенного Главным государственным инспектором Звениговского муниципального района по пожарному надзору подполковником внутренней службы Ермолаевым А.Н.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последние - при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена *внеплановая выездная* проверка в отношении:
населенных пунктов Шелангерской сельской администрации, подверженных угрозе лесных пожаров

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Продолжительность проверки: 2 дня

Акт составлен: ОНД и ПР Звениговского муниципального района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
Глава Шелангерской сельской администрации Лихачев А.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствующий при проведении мероприятий по проверке)

Лицо, проводившее проверку: начальник отдела НД и ПР Звениговского муниципального района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл подполковник внутренней службы Ермолаев Алексей Николаевич

Привлечен к проведению проверки в качестве эксперта, представитель экспертной организации: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Глава Шестаковский сельской администрации Лихачев Артемий Валерьевич
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) в случае, если имеется), присутствовавших: при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Нарушений не выявлено.

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение о проведении внеплановой проверки № 17 от 20.05.2020 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: 10.06.2020 г.

А.Н. Ермолаев

С актом проверки ознакомлеп(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Лихачев А.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)

"10" июня 2020 г.

(подпись)

Запись об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-30, E-mail: info.gu@marchs.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,
тел. (8362) 643056, 690225, 690224, 690226, факс 643056, E-mail: und@marchs.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ростовщикова, д. 17, Email: ond-zvenigovo@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ № 18/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

выдано: Шелангерской сельской администрации Звениговского муниципального района
Республики Марий Эл

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
получателя - при наличии)

в лице главы администрации Лихачева Артемия Валерьевича

(индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки
юридического лица Шелангерской сельской администрации № 18 от 20 мая 2020 года
вынесенного подполковником внутренней службы Ермолаевым А.Н. – начальником отдела -
Главным государственным инспектором Звениговского муниципального района по пожарному
надзору, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" в период с 10 ч 30 мин. до 11 ч. 30 мин. "25" мая 2020 г., в период с 11 ч. 00 мин.
до 12 ч 00 мин. "10" июня 2020 г.

проведена внеплановая проверка: начальником отдела - Главным государственным инспекто-
ром Звениговского муниципального района по пожарному надзору подполковником внутренней
службы Ермолаевым А.Н.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(-их) проверку,

Шелангерской сельской администрации по адресу (ам): Объект защиты (деятельности):
населенный пункт, подверженный угрозе лесных пожаров - п. Шелангер Шелангерской
сельской администрации

(наименование объекта надзора и его фактические адреса расположения всех объектов проверки)

В присутствии: Главы Шелангерской сельской администрации Лихачева А.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности и место его выявления	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности.	Срок устранен ия	Отметк а о выпол
----------	---	---	------------------------	------------------------

п		требования которого(-ых) нарушены	нарушения требований пожарной безопасности	нени (указыв ается только выполн ение)
п. Шелангер				
1.	На территории поселка (по улицам Новая, Лесная, Пищевая, Пионерская, Советская, Полежайкина, Головачёва) не обеспечено наличие запасов воды для целей пожаротушения (пожарные гидранты и резервуары находятся за радиусом обслуживания ими зданий)	п. 16 ППР в РФ утв. Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012г., ст. 6, 63, 68 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 8.6, 9.11 СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 178	До 01.09.20	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела – Главный государственный инспектор
Звениговского муниципального района по пожарному надзору
подполковник внутренней службы А.Н. Ермолаев



«10» июня 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Глава Шелангерской сельской администрации Лихачев Артемий Валерьевич

«10» июня 2020 г.